



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
394006 г. Воронеж, ул. Куцыгина, 28, т. (473) 277-99-00

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
КОМИНТЕРНОВСКОМУ РАЙОНУ

394049 ул. Елецкая, 6, т. (473) 278-44-07, gpn – 6 @ mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 32/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Юридическому лицу Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учрежде-
нию «Детский сад общеразвивающего вида № 144» в лице законного представителя заведую-
щего Новицкой Светланы Федоровны

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Коминтерновского района
по пожарному надзору Подрезова Владимира Александровича N 32 от "24" февраля 2021
года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопас-
ности" в период с 11 ч. 00 мин. «26» февраля 2021г. по 14 ч. 30 мин. «02» марта 2021г. в течении
3 рабочих дней проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Коминтерновскому району, капитаном внутренней службы
Костроминым Германом Альбертовичем здания и территории МБДОУ «Детский сад общераз-
вивающего вида № 144», расположенного по адресу: г. Воронеж, бульвар Победы, д.11 совме-
стно с заведующим Новицкой Светланой Федоровной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявлен-
ные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений, мест их выяв- ления.	Пункт и наименование норма- тивного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, тре- бования которого(ых) нару- шены.	Срок уstra- нения нару- шения требо- вания пожар- ной безопас- ности.	Отметка (под- пись) о вы- полнении (указывается только вы- полнение)
1.	2	3	4	5
1.	Количество речевых пожарных оповеща- телей, их расстановка и мощность не обеспечивает должный уровень звука во всех местах постоянного или временного пробывания людей.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.22 Нормы По- жарной безопасности 104-03 «Сис- темы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».	01.03.2022	
2.	Ширина эвакуационных выходов менее 1,2 м (из групповых ячеек 1-го этажа на улицу, из групповых ячеек 2-го этажа на лестницу 3-го типа, по факту – от 0,63 м до 0,67 м).	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопо- жарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.03.2022	

3.	Двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания (из групповых ячеек 1 этажа на улицу, из спортивного зала на улицу).	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.03.2022	
4.	Допущено на путях эвакуации применение материалов для покрытия пола (в групповых ячейках, в медицинском блоке), для отделки потолка (в групповых ячейках № 1-10, в коридоре изостудии) с неизвестными показателями пожарной опасности (отсутствуют документы, свидетельствующие о показателях пожарной опасности материалов).	ст. 4, ст.134 п.6, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.03.2022	
5.	Выполнена отделка потолка в музыкальном зале с неизвестными показателями пожарной опасности (отсутствуют документы, свидетельствующие о показателях пожарной опасности материалов).	ст. 4, п.8 ст.134 ФЗ от 22.07.2008 № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.03.2022	
6.	Допускается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходов различных материалов и других предметов (в коридоре бассейна, на лестничной площадке 1-го этажа в блоке № 1).	п.п. б) п.27 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.03.2022	
7.	Не предусмотрено эвакуационное (аварийное) освещение на путях эвакуации.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.	01.03.2022	
8.	Лестницы 3-го типа расположены от оконных проемов на расстоянии менее 1 м.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.03.2022	
9.	Не обеспечены помещения детского сада пожарными шкафом, из негорючих материалов, имеющими отверстия для проветривания, приспособления для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия (кроме ПШ № 1, № 2).	ст. 4, ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4, п.4.6, п.4.7, п.4.9 НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний».	01.03.2022	
10.	Двери эвакуационных выходов из этажей на лестничные клетки не оборудованы приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (на 1 и 2 этажах).	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.03.2022	
11.	Высота эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м (эвакуационный выход на 1 этаже в блоке № 1 по факту- 1,78 м, эвакуационный выход на 1 этаже в блоке	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные	01.03.2022	

	№ 2 по факту- 1.78 м, эвакуационный выход на 1 этаже в блоке № 3 по факту- 1.87 м).	пути и выходы».		
12.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа (из групповых ячеек на улицу).	п.26 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.03.2022	
13.	Не обеспечена пожаростойкость проводов и кабелей, подключенных к различным компонентам систем пожарной автоматики (выбор вида исполнения кабелей и проводов, а также способ прокладки не соответствует требованиям пожарной безопасности).	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.15.3, п. 13.15.7 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», п.3.4СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».	01.03.2022	
14.	Допущено размещение оборудования в коридорах, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м (в коридорах 1-го этажа в блоках № 1-4).	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.03.2022	
15.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.п. 6) п. 17 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.03.2022	
16.	Количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает должный уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.22 Нормы Пожарной безопасности 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор
отдела надзорной деятельности и ПР
по Коминтерновскому
району Костромин Г.А.

(подпись)

«02» марта 2021г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«02» марта 2021г.

Заведующий МБДОУ «Детский сад общераз-
вивающего вида № 144» Новицкая Светлана
Федоровна.

(должность, ФИО руководителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя (или их представителей), гражданина)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575789

Владелец Новицкая Светлана Федоровна

Действителен с 03.03.2021 по 03.03.2022