



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
394006 г. Воронеж, ул. Куцыгина, 28, т. (473) 277-99-00

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО КО-
МИНТЕРНОВСКОМУ И ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГО-
РОД ВОРОНЕЖ

394049 ул. Елецкая, 6, т. (473) 278-44-07, gpn – 6 @ mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 165/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

*Юридическому лицу Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учрежде-
нию «Детский сад общеразвивающего вида № 144» в лице законного представителя заведующей
Новицкой Светланы Федоровны*

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Коминтерновскому и
Центральному районам г.о. г.Воронеж Подрезова Владимира Александровича по пожарному
надзору N 165 от "03" ноября 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N
69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч.00 мин. «13» ноября 2017г. по 10 ч. 00 мин.
«04» декабря 2017г. в течение 6-ти часов проведена проверка *инспектором отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Коминтерновскому и Центральному районам г.
о. г. Воронеж, старшим лейтенантом внутренней службы Костроминим Германом Альбер-
товичем здания и территории МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 144», распо-
ложенного по адресу: г. Воронеж, Бульвар Победы, д.11, совместно с заведующей Новицкой
С.Ф., заместителем заведующей по АХР Буториной С.Ю.*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» необ-
ходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает должный уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.	п.3.22 НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях	03.12.2018	
2.	Дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания (из групповых ячеек 1 этажа на улицу, из	п.6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	03.12.2018	

	спортивного зала на улицу).			
3.	Допущено на путях эвакуации применение материалов для отделки пола (в групповых ячейках, в медицинском блоке), потолка (в групповых ячейках № 1-10, в коридоре изостудии) с неизвестными показателями пожарной опасности (отсутствуют документы, свидетельствующие о показателях пожарной опасности).	п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ст. 134 п.6 ФЗ от 22.07.2008 № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.12.2018	
4.	Выполнена отделка потолка в музыкальном зале из материала с неизвестными показателями (отсутствуют документы, свидетельствующие о показателях пожарной опасности).	п.8 ст.134 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 –ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.12.2018	
5.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включается от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.	п.3.3 НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях	03.12.2018	
6.	Допускается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в коридоре бассейна, в тамбуре пищеблока, на лестничной площадке 1-го этажа в блоке № 1) различных материалов и других предметов.	п.п. б) п.36 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	03.12.2018	
7.	Не предусмотрено эвакуационное освещение на путях эвакуации.	п.6.22 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», п. 7.105 СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*	03.12.2018	
8.	Лестницы 3-го типа расположены от оконных проемов на расстоянии менее 1 м.	п.6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	03.12.2018	
9.	Не обеспечены помещения детского сада пожарными шкафами, из негорючих материалов, имеющими отверстия для проветривания, приспособления для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия.	статья 107 ФЗ от 22.07.2008 № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.4, п.4.6, п.4.7, п.4.9 Нормы Пожарной Безопасности 151-2000 Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний.	03.12.2018	
10.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнениями в притворах (на 1, 2 этаже).	п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	03.12.2018	
11.	Высота эвакуационных выходов в свету менее 1.9 м (эвакуационный выход на 1 этаже в блоке № 1 по факту- 1.78 м; эва-	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	03.12.2018	

	куационный выход на I этаже в блоке № 2 по факту- 1.78; эвакуационный выход на I этаже в блоке № 3 по факту- 1.87 м)			
12.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа (из групповых ячеек на улицу)	п. 35 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	03.12.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)

«04» декабря 2017г.

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)

(подпись)

«04» декабря 2017г.

Инспектор отдела надзорной деятельности и ПР
по Коминтерновскому и Центральному
районам г. о. г. Воронеж
Костромин Г.А.

Заведующая МБДОУ «Детский сад общераз-
вивающего вида № 144» Новицкая Светлана
Федоровна

(должность, ФИО руководителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя (или их представителей), гражданина)